

Директору Департамента образования ТМР
О.Я.Чекановой от
заведующего МДОУ
№10 «Калинка» Э.Т.Алиевой

Отчет об исполнении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Информация о проделанной работе	Ответственное лицо
1.Руководитель организации и ответственное лицо за пожарную безопасность в организации не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.	17.07.2017	Руководитель организации и ответственное лицо за пожарную безопасность в организации прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме 14 часов 24.05.2017г.	Заведующий Алиева Э.Т.
2. Предел огнестойкости перекрытий некоторых помещений менее нормативного 0,75 часа.	17.07.2017	проведена обшивка потолка проблемных помещений огнеупорным гипсокартоном с соответствующим сертификатом пожарной безопасности в два слоя 29.06.2017 г.	Заведующий Алиева Э.Т.
3. Не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты МДОУ №10 «Калинка»	17.07.2017	Отредактирована и зарегистрирована Отделением НДиПР по Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославкой области 04.04.2017 г. Декларация пожарной безопасности МДОУ №10 «Калинка»	Заведующий Алиева Э.Т.

Заведующий:

Э.Т.Алиева

